



**BUREAU
VERITAS**

Certificat de conformité

Demandeur: CEFEM SOLAR SYSTEMS
ZA "LA CHAPELLE"
07200 SAINT MICHEL DE BOULOGNE
France

Produit: Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur
et le réseau public à basse tension

Modèle: Trio-Top 9 TR HF
Trio-Top 9 TR HF RI
Trio-Top 9 TR HF RO
Trio-Top 10 TR HF
Trio-Top 12 TR HF
Trio-Top 15 TR HF
Trio-Top 18 TR HF

À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02, DIN V VDE V 0126-1-1/A1:2012-02 pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle triphasé via un convertisseur à alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie intégrante de ce convertisseur. Il remplace l'appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.

Réglementations et normes appliquées:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02

Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension

DIN V VDE V 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02

Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension;
Amendement 1

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessus correspond aux exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément à la réglementation.

Numéro de rapport: 12TH0147-VDE0126

Numéro de certificat: U16-0235

Délivré le: 2016-05-11

Organisme de certification



Dieter Zitzmann



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-00

Organisme de certification Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
accrédité par DIN EN ISO/IEC 17065